

Cliete:	Area Comercial EMCOABLES S.A.S
Descripción del Producto:	Torón de acero galvanizado grado extra alta resistencia 1/4" 0,2500 Pulg (6,3500 mm)
Norma de fabricación:	ASTM A475-03 (Reapproved 2020)
Fecha de emisión:	19/01/2022

Grado/Nivel/Clase:	EHS
Recubrimiento Tipo/clase:	A
Construcción:	1X7
Dirección de paso:	Paso regular izquierdo (zS)
Alma:	


Especificaciones

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
Diámetro	Pulg	0,2380	0,2500	0,2620
	mm	6,0452	6,3500	6,6548
Carga de rotura	lbf	6.650		
	kgf	3.017		
Capa de cinc	g/m ²	183		
Elongación	%	4,00		
Longitud de paso	Pulg			4,000
	mm			101,600

Peso nominal:	kg/km	180,0000
----------------------	-------	----------

Información adicional.

--


Ing. Paola Castro.
Gestión de calidad.
Empresa Colombiana de Cables EMCOABLES S.A.S.

Aceptación del cliente.

Nombre o razón social.

Cliente:	Area Comercial EMCOCABLES S.A.S
Descripción del Producto:	Torón de alambre de acero recubierto con aluminio tipo aluclad (20,3% IACS) 7#8 AWG 0,3850 Pulg (9,7790 mm)
Norma de fabricación:	ASTM B416-98 (Reapproved 2018)
Fecha de emisión:	17/03/2022


Grado/Nivel/Clase:	20,3% IACS
Recubrimiento Tipo/clase:	
Construcción:	1X7
Dirección de paso:	Paso regular izquierdo (zS)
Alma:	

Especificaciones

Característica	Unidad	Mínimo	Nominal	Máximo
Diámetro	Pulg	0,3793	0,3850	0,3907
	mm	9,6342	9,7790	9,9238
Carga de rotura	lbf	15.930		
	MPa (N/mm ²)	1.209		
Resistencia a 20°C	Ω /1000 ft			0,44580
Longitud de paso	Pulg	3,850	5,198	6,160
	mm	97,790	132,017	156,464

Area nominal:	(mm ²)	58,56816	(Pulg ²)	0,0908
Peso nominal:	kg/m	0,3896		

Información adicional.


Ing. Paola Castro.
 Gestión de calidad.
 Empresa Colombiana de Cables EMCOCABLES S.A.S.

Aceptación del cliente.

Nombre o razón social.